



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в

Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail:

mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10
"ТЕРЕМОК"

624019, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Бобровский, Демина улица, 10

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 10.08.2021

№ 61/2021-231

При проведении проверки с 28.07.2021 по 10.08.2021

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10
"ТЕРЕМОК"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Демина улица, 10
юридический адрес	02.12.2002
дата регистрации	6652012232 / 1026602176897
ИНН/ОГРН	

Детский сад № 10 "Теремок" (624019, Свердловская обл., Сысертский район, п. Бобровский, Демина ул., 10)
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 10.08.2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования к хранению суточных проб: суточную пробу отбирать в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	11.10.2021
2.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: в прачечной (грязный цех) устранить дефекты бетонного покрытия пола.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	11.10.2021
3.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: устранить дефекты и повреждения внутренней отделки в музыкальном зале, в прачечной (в гладильной).		2.5.3.	11.10.2021
4.	Соблюдать требования к остеклению: в музыкальном зале остекление окон выполнить из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.		2.8.3.	11.10.2021
5.	Соблюдать требования к приготовлению дезинфицирующих средств, а именно: дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.		2.11.6.	11.10.2021

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
в срок до 11.10.2021 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10 "ТЕРЕМОК", заведующую МАДОУ Детский сад № 10 «Теремок» Вьюхину М.М.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

Зубарева Анастасия Викторовна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

и.о. заведующей Тертиер М.А.

должность, ФИО

подпись

10.08.2021

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Вьюхина Марина Михайловна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022